



M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m

Odbor stavební a životního prostředí

Oddělení životního prostředí

Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

SPIS. ZN.: S-MK/4174/18/OSŽP/Gi
Č.J.: MK/7761/18/OSŽP
VYŘIZUJE: Ing. Gíbalová
TEL.: 541422320
E-MAIL: gibalova@kurim.cz
POČET LISTŮ: 9
DATUM: 3.5.2018

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kuřim, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a dále jako příslušný speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve správním řízení posoudil dle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 5.3.2018 podali

Ivana Kohoutová, nar. 15.5.1983, 9. května 1155, 678 01 Blansko,
Jan Kohout, nar. 15.4.1985, 9. května 1155, Blansko,
které zastupuje Karel Vlček, nar. 10.8.1953, Na Bítýškách 648, Veverská Bítýška

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. podle § 15 vodního zákona a podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu vodního díla

„Veverská Bítýška ul. V Brance p.č. 1338/1, 1413/2 – prodloužení veřejného vodovodu“

(dále jen "stavba") na pozemcích p.č. 1338/1 (ostatní plocha), 1413/21 (ostatní plocha) v k.ú. Veverská Bítýška.

Popis stavby:

Pro zásobování vodou dané lokality bude vybudováno prodloužení vodovodu pro veřejnou potřebu v délce 67,5 m DN 80 z HDPE PE100 RC, 90x8,2 SDR 11. Na konci prodloužení bude osazen hydrant. Navrhovaný vodovodní řad bude napojen na stávající vodovodní řad z PVC DN 100 v ul. V Brance. Dle sdělení investora bude stavba převedena do majetku Městyse Veverská Bítýška.

Ostatní podrobnosti jsou patrné z projektové dokumentace.

Orientační určení polohy vodního díla v souřadnicovém systému S-JTSK:

Počátek řadu x- 1150324.734 y-609951.459

Konec řadu x-1150277.819 y-609972.256

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna podle situačního výkresu v měřítku 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, schváleným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení „**Veverská Bítýška ul. V Brance p.č. 1338/1, 1413/2 – prodloužení veřejného vodovodu**“, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Rakušan, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou organizací.
3. Před zahájením zemních prací stavebník zajistí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí a zajistí je proti poškození.
4. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity nebo odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, i v souladu s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. Přednostně bude zajištěno jejich využití, před jejich odstraněním na skládku.
5. Při realizaci stavby je nutno zabezpečit minimální prašnost.
6. Stavba bude dokončena nejpozději do 12/2018.
7. Vodoprávní úřad nestanoví kontrolní prohlídky v průběhu stavby.
8. Stavbu nelze trvale užívat bez kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona, o který stavebník požádá zdejší vodoprávní úřad.
9. Spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu na tuto stavbu bude žadatelem předloženo povolení k provozování vodovodu vydané Krajským úřadem Jihomoravského kraje.
10. Při umístění a realizaci stavby budou dodrženy podmínky uvedené v závazných stanoviskách:

Stavebního úřadu Veverská Bítýška ze dne 10.1.2018 pod č.j. VB/112/18/SÚ/M

Stavba bude umístěna podle situačního výkresu v měřítku 1:500, zodp. projektant Ing. Jaroslav Rakušan, datum 10/2017, se zakreslením stavebních pozemků, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí.

Stavba bude postavena na pozemcích p.č. 1338/1 (ve vlastnictví městyse Veverská Bítýška) a p.č. 1413/2 (ve vlastnictví soukromé osoby). Po dokončení stavby bude stavba **zaměřena a bude zřízeno věcné břemeno**.

Před zahájením výkopových prací zajistí investor **vytýčení** všech stavbou dotčených inženýrských sítí jejich správci. Výkopové práce v blízkosti inženýrských sítí je nutno provádět výhradně ručně se zvýšenou opatrností. Při realizaci stavby bude pro souběh a křížení sítí dodržena ČSN 73 6005, prostorové uspořádání inženýrských sítí. Při provádění zemních prací musí být dodržena ČSN 73 3050, zemní práce.

V souladu s § 5 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů musí být při realizaci stavby zachovány **volné přístupové komunikace** (zajištěn průjezd pro požární vozidla) popř. nástupní plochy k zajištění účinného a bezpečného zásahu požárními jednotkami při hašení požáru a zásahových pracích. V souladu s § 12 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb musí být umožněn odběr požární technikou v místech stávajících zdrojů požární vody.

Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení - zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi i osob kolemjdoucích a kolemjedoucích. **Výkopy budou chráněny proti pádům při snížené viditelnosti.**

Při provádění stavby je nutno si počínat tak, aby nedošlo k omezení provozu na komunikaci anebo došlo jen k nejnutnějšímu omezení provozu na komunikaci. Dojde-li při realizaci stavby ke znečištění přilehlých komunikací, je investor povinen neprodleně znečištění na vlastní náklady odstranit. Materiál nesmí být skladován na cizím (ani obecním) pozemku bez písemného souhlasu jeho majitele.

Při stavbě nedojde ke škodě na sousedních nemovitostech. Případné škody způsobené vlivem stavby na cizím majetku budou neprodleně odstraněny na náklady investora. Po dokončení stavby budou dotčené pozemky příp. nemovitosti uvedeny do původního stavu.

Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ze dne 6.12.2017 pod č.j. KHSJM 61366/2017/BM/HOK

1. Před uvedením stavby do trvalého užívání předloží investor doklad o tom, že v navrhované stavbě byly použity výrobky splňující požadavky § 3 vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů.

2. Před uvedením stavby vodovodu do trvalého užívání předloží investor vyhovující laboratorní rozbor pitné vody v rozsahu krácený rozbor, jak je stanoveno v příloze č. 5 k vyhlášce MZ č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů. Odběr vzorku pitné vody a jeho laboratorní kontrola bude zajištěna u držitele osvědčení o akreditaci, osvědčení o správné činnosti laboratoře nebo držitele autorizace (s uvedením přesného místa odběru).

Městského úřadu Kuřim, odboru stavebního a životního prostředí, oddělení životního prostředí ze dne 12.2.2018 pod č.j. MK/2228/18/OSŽP

- I. Stavbou vzniklé odpady budou shromažďovány pouze na pozemcích vymezených jako stavební pozemky nebo zařízení stavenišť.
- II. Před vydáním kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu předloží stavebník Městskému úřadu Kuřim, odboru stavebnímu a životního prostředí, oddělení životního prostředí doklady o předání odpadů z realizace stavby oprávněné osobě v rozsahu odpovídajícím průběžné evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady (§ 39 odst. 1 zákona o odpadech), a dále doklady o využití / odstranění odpadů v konkrétním zařízení v rozsahu platném pro přejímku odpadů do zařízení, a to pro konkrétní druhy odpadů, jak bylo uvedeno ve schválené projektové dokumentaci.
- III. Stavbou vzniklé a v žádosti uvedené odpady budou přednostně předány do zařízení k využívání odpadů před odstraněním odpadu jeho uložením na skládku.

11. Při provádění stavby budou dodrženy tyto podmínky a povinnosti, uvedené ve vyjádřeních:

E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 20.10.2017 pod zn. P11356-16212389

1. Stavebník zajistí zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu.

2. Stavebník si zajistí objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR.

3. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.

4. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno dle pokynů pracovníka ECZR.

5. Stavebník zajistí provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením dle příslušných ČSN.

6. Investor zajistí přizvání zástupce ECZR ke kontrole křižovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.
7. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 61 936-1
8. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou, která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
9. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům V OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení. Stavebník zajistí objednání vypnutí nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP 110 kV je nutno provádět ze beznapěťového stavu vedení a vypnutí musí být stavebníkem objednáno nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
10. Investor uhradí veškeré náklady na práce vyvolané výše uvedenou stavbou, nebude-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
11. Při realizaci stavby nesmí dojít k porušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a narušení podzemního uzemňovacího vedení.
12. Stavebník neprodleně ohlásí jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo 800 225 577.

České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 20.10.2017 pod č.j. 747359/17

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK) nebo její ochranné pásmo

- a) Stavebník nebo zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení SEK Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- b) Při činnostech v blízkosti SEK se stavebník musí chovat tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK nelze používat mechanizaci a nevhodné nářadí.
- c) Započetí prací v blízkosti SEK je třeba oznámit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Před započítáním zemních prací je třeba zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
- d) Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- e) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je třeba postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je třeba zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- f) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je třeba zastavit práce a věc oznámit bez zbytečného odkladu POS. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu POS.
- g) Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability.
- h) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.

- i) Stavebník ani zhotovitel nejsou oprávněni manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- j) Mimo vozovku nelze trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je třeba respektovat výšku vedení nad zemí.
- k) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) nelze měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- l) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m.
- m) Na pracoviště POS je třeba se obrátit v průběhu stavby ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby s SEK.
- n) Stavebník ani zhotovitel není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- o) Stavebník ani zhotovitel není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříni optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Technologická rezerva je několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.
- p) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo zcizení vedení SEK je třeba neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

GridServices, s.r.o. ze dne 9.11.2017 zn. 5001607847

Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky:

1. Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu měřeno kolmo od osy plynovodu a přípojek.
2. Křížení a souběh vodovodu s plynovodním zařízením musí být v souladu s ČSN 736005, tab. 1 a 2.
3. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytýčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytýčení provede příslušná provozní oblast. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol.
4. Bude dodržena ČSN 73 6005, TPG 702 04.
5. Pracovníci, provádějící stavební činnosti, budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
6. Při provádění stavební činnosti, vč. Přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková bezpečnostní opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
7. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
8. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
9. Stavebník neprodleně oznámí každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na tel. 1239.
10. Stavebník zajistí, aby před provedením zásypu výkopu byla provedena kontrola výše uvedených podmínek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. O provedené

kontrola bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.

11. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těžným pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
12. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
13. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
14. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
15. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.
16. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů je nutno zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložением panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu - § 27 odst. 1 správního řádu:

Ivana Kohoutová, nar. 15.5.1983, 9. května 1155, 678 01 Blansko,
Jan Kohout, nar. 15.4.1985, 9. května 1155, Blansko

Odůvodnění:

Dne 15.2.2018 podal žadatel v zastoupení žádost o vydání společného povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena těmito doklady:

- Projektovou dokumentací stavby
- Závažným stanoviskem Stavebního úřadu Veverská Bítýška ze dne 10.1.2018 pod č.j.výst.: VB/17/18/SÚ/
- Závažným stanoviskem orgánu územního plánování vydaným MěÚ Kuřim, odborem investičním dne 12.3.2018 pod č.j. MK/4724/18/OI
- Závažným stanoviskem Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje ze dne 13.12.2017 pod č.j. HSBM-3-56-30/1-OPST-2017
- Závažným stanoviskem Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje ze dne 6.12.2017 pod č.j. KHSJM 61366/2017/BO/HOK
- Vyjádřením Městského úřadu Kuřim, odboru životního prostředí, oddělení životního prostředí ze dne 1.2.2018 pod č.j. MK/1160/18/OSŽP
- Závažným stanoviskem Městského úřadu Kuřim, odboru životního prostředí, oddělení životního prostředí ze dne 12.2.2018 pod č.j. MK/2228/18/OSŽP
- Vyjádřením E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 20.10.2017 pod č.j. P11356-16212389
- Vyjádřením Obce Moravské Knínice ze dne 11.8.2016 pod č.j. MK/881/2016
- Vyjádřením GridServices, s.r.o. ze dne 9.11.2017 pod zn. 5001607847
- Vyjádřením CETIN a.s. ze dne 20.10.2017 pod č.j. 747359/17
- Vyjádřením Vodárenského svazku „Bítešsko“ ze dne 31.10.2017 pod č.j. S/2017/65
- Vyjádřením Městyse Veverská Bítýška ze dne 15.11.2017 pod č.j. VB/1910/17/POD
- Souhlasem Městyse Veverská Bítýška ze dne 19.3.2018
- Smlouvou o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřenou mezi investorem a a vlastníkem pozemku p.č. 1413/2
- Informacemi o pozemcích
- Zplnomocněním k zastupování

Vodoprávní úřad přípisem ze dne 14.3.2018 pod č.j. MK/4789/18/OSŽP oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou

mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno brát zřetel. Současně stanovil lhůtu, kdy se bude možné seznámit s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků podle ustanovení § 144 správního řádu, jsou písemnosti doručeny veřejnou vyhláškou podle ustanovení § 25 správního řádu.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a) Projektovou dokumentaci „Veverská Bítýška ul. V Brance p.č. 1338/1, 1413/2 – prodloužení veřejného vodovodu“ vypracoval Ing. Jaroslav Rakušan – ČKAIT 1004001- autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství v říjnu 2017.

Předpokládané náklady na stavbu vodního díla činí 250 000,- Kč.

- b) Majetkové poměry – stavba bude realizována na k.ú. Veverská Bítýška na pozemcích p.č. 1338/1 ve vlastnictví Městyse Veverská Bítýška, 1413/2 – ve Dagmar Králíkové a Jana Králíka.

Investor doložil doklady, které ho opravňují na výše uvedených pozemcích stavět.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

- Stavební úřad Veverská Bítýška dne 10.1.2018 pod č.j.výst.: VB/17/18/SÚ/
- MěÚ Kuřim, odbor investiční dne 12.3.2018 pod č.j. MK/4724/18/OI
- Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje dne 13.12.2017 pod č.j. HSBM-3-56-30/1-OPST-2017
- Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje dne 6.12.2017 pod č.j. KHSJM 61366/2017/BO/HOK

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Městys Veverská Bítýška, Jan Králík, Dagmar Králíková- účastníci řízení dle § 94k stavebního zákona,

Vodárenský svazek „Bítešsko“, E.ON Česká republika, s. r. o., GridServices, s.r.o., Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - vlastníci stávající technické infrastruktury a vlastníci těchto sousedních pozemků v k.ú. Veverská Bítýška: 1340, 1339, 1341, 1343, 1345, 1347, 1349, 1351, 1413/9, 1413/8, 1413/7, 1413/6, 1413/5, 1413/4, 1413/3, 1413/1, 1337, 1319, 1335, 1334.

Vypořádání s podmínkami z vyjádření účastníků řízení:

Podmínky z vyjádření správců stávajících inženýrských sítí zajišťující ochranu stávajících zařízení při realizaci stavby jsou zapracovány do podmínek. Ostatní podmínky z těchto vyjádření, které jsou splněny projektovou dokumentací, dále ty, které jsou obsaženy v právních předpisech ČR, nebo ty, které se uvedené akce netýkají, nejsou zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve smyslu § 81 odst. 1 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.



Ing. Martina Gibalová
vedoucí oddělení ŽP

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000,- Kč byl zaplacen dne 21.3.2018.

.....
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:.....

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:.....

Poznámka:

Městský úřad Kuřim a úřad Městyse Veverská Bítýška se žádají o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů na místě tomu určeném a po uplynutí této lhůty k vyznačení termínu vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky a následnému vrácení vodoprávnímu úřadu.

Obdrží:**I. účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu**

Jan Kohout, 9. května č.p. 1155, Blansko

Ivana Kohoutová, 9. května č.p. 1155, 678 01 Blansko, které zastupuje

Karel Vlček, Na Bítýškách č.p. 648, Veverská Bítýška

Městys Veverská Bítýška, Na Městečku č.p. 72, 664 71 Veverská Bítýška

Jan Králík, Tejny č.p. 675, 664 71 Veverská Bítýška

Dagmar Králíková, Tejny č.p. 675, 664 71 Veverská Bítýška

II. účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 2 správního řádu - veřejnou vyhláškou

Vodárenský svazek Bíteško, náměstí Na Městečku č.p. 72, 664 71 Veverská Bítýška

E.ON Česká republika, s. r. o., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

GridServices, s.r.o., Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov

Dále budou veřejnou vyhláškou vyznaménáni vlastníci těchto sousedních pozemků v k.ú.

Veverská Bítýška:

1340, 1339, 1341, 1343, 1345, 1347, 1349, 1351, 1413/9, 1413/8, 1413/7, 1413/6, 1413/5, 1413/4, 1413/3, 1413/1, 1337, 1319, 1335, 1334.

III. dotčené správní orgány

Stavební úřad Veverská Bítýška, Na Městečku č.p. 72, 664 71 Veverská Bítýška

Městský úřad Kuřim, OSŽP, oddělení ŽP, Jungmannova č.p. 968/75, 664 34 Kuřim

Městský úřad Kuřim, odbor investiční, oddělení územního plánování a technické infrastruktury, Jungmannova č.p. 968/75, 664 34 Kuřim

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, Jeřábkova č.p. 1847/4, Brno-střed, Černá Pole, 602 00 Brno 2

Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Štefánikova 32, 602 00 00 Brno

IV. Ostatní

Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim

Úřad městyse Veverská Bítýška, Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška