

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Odbor životního prostředí

Spis. zn.: S-MUTI 30710/2023/OŽP/VaL
Č. j.: MUTI 35960/2023
Počet listů: 2 Počet příloh: 1

Vyřizuje: Ing. Lucie Vašíčková
Tel.: 549 439 835
e-mail: lucie.vasickova@tisnov.cz

Tišnov, 24.07.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA O Z N Á M E N Í ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ

Obec Lažánky, IČO 00281972, Lažánky 14, 664 71 Lažánky, kterou na základě plné moci zastupuje Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o., IČO 00655261, Sečská 570, 538 21 Slatiňany, požádala dne 20.06.2023, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 15 odst. 4 vodního zákona o vydání

I. **společného povolení vodního díla** dle § 94p stavebního zákona a § 15 vodního zákona s těmito základními údaji:

„Komunikace a inženýrské sítě „Nad Ouvary“

na pozemcích: 4356 (ostatní plocha), 2059/2 (ostatní plocha), 4357 (orná půda), 4362/1 (orná půda), 4358/1 (orná půda), 4358/2 (orná půda), 4358/3 (orná půda), 4358/4 (orná půda), 4358/5 (orná půda), 4358/6 (orná půda), 4358/7 (orná půda), 4358/8 (orná půda), 4359 (orná půda), 4360 (orná půda), 4363 (orná půda), 4364/1 (orná půda), 4364/2 (orná půda), 4364/3 (orná půda), 4364/4 (orná půda), 4364/5 (orná půda) a 4364/6 (orná půda) v k. ú. Lažánky u Veverské Bítýšky, v obci Lažánky, v kraji Jihomoravském.

Předmětem projektové dokumentace je vybudování technické infrastruktury pro zastavitelnou lokalitu „Nad Ouvary“ v obci Lažánky. Jedná se o splaškovou kanalizaci a vodovod včetně přípojek a veřejné osvětlení pro budoucí výstavbu 17 rodinných domů. Stavba je přímo napojena na místní asfaltovou komunikaci ve správě obce. Připojení na splaškovou kanalizaci je řešeno napojením nového gravitačního potrubí do stávající revizní šachty. Zásobování lokality pitnou vodou je řešeno prodloužením stávajícího obecního vodovodu. Pro lokalitu je dále navrženo prodloužení stávajícího podzemního vedení veřejného osvětlení.

Stavba zahrnuje tyto stavební objekty:

• SO 02 – Splašková kanalizace

Gravitační splašková kanalizace je navržena PP DN250 SN12, celkové délky 199 m, za účelem odvádění splaškových odpadních vod z plánované výstavby 17 RD v lokalitě „Nad Ouvary“. Navrhovaná kanalizace je vedena částečně ve stávající a částečně v projektované komunikaci a bude zaústěna do stávající betonové revizní šachty ŠAD1 DN1000. Z této šachty vede následně stávající potrubí do ČSOV DN2000, která je připravena pro čerpání odpadních vod z lokality. Na trase kanalizační stoky je navrženo 6 ks prefabrikovaných betonových šachet DN1000. Na trase navrhované kanalizace bude napojeno 17 ks přípojek splaškové kanalizace.

• SO 03 – Přípojky splaškové kanalizace

Na navrženou gravitační splaškovou kanalizaci bude napojeno 17 ks přípojek PP DN150 SN12, o celkové délce potrubí 82 m. Jednotlivé přípojky z potrubí PP DN150 SN12 budou napojeny mezi revizními šachtami Š2 – Š6. Veřejné části přípojek budou zakončeny napojovacími plastovými šachtami DN400, umístěnými cca 1 m před parcelními hranicemi jednotlivých soukromých pozemků. Napojovací šachty budou osazeny v travnaté ploše a budou přístupné budoucímu provozovateli kanalizace.