



M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m

Odbor stavební a životního prostředí

Oddělení životního prostředí

Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

SPIS. ZN.: S-MK/13256/19/OSŽP/Gi
Č.J.: MK/17592/19/OSŽP
VYŘIZUJE: Ing. Gíbalová
TEL.: 541422320
E-MAIL: gibalova@kurim.cz
POČET LISTŮ: 9
DATUM: 16.10.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu v Kuřimi, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a ust. § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve správním řízení posoudil žádosti, které dne 29.7.2019 podalo

Město Veverská Bítýška, IČO 00282804, Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. v y d á v á p o v o l e n í

- dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. - k nakládání s povrchovými vodami – k jejich akumulaci ve vodním díle – v retenčně vsakovacím objektu o objemu 9,6 m³ na pozemku p.č. 177 v k.ú. Veverská Bítýška,
- dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) bod 5. – k nakládání s povrchovými vodami – k jinému nakládání s nimi ve vodním díle – v retenčně vsakovacím objektu na pozemku p.č. 177 v k.ú. Veverská Bítýška,
- dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. b) bod 5. – k nakládání s podzemními vodami – k jinému nakládání s nimi ve vodním díle – v retenčně vsakovacím objektu na pozemku p.č. 177 v k.ú. Veverská Bítýška,

Účel povoleného nakládání: retence a vsakování povrchových vod

Rozsah povoleného nakládání:

Celkový objem akumulované vody v retenčně vsakovacím objektu- 9,6 m³

Koeficient filtrace Kv- 3,0.10⁻⁵. m.s⁻¹

Doba prázdnění- 2,5 hod

Povinnosti a podmínky pro nakládání s vodami:

1. Doba povoleného nakládání s vodami: po dobu životnosti retenčně vsakovacího objektu.

II. podle § 15 odst. 1) vodního zákona a § 115 stavebního zákona

v y d á v á s t a v e b n í p o v o l e n í

ke stavbě vodního díla:

Veverská Bítýška-ul. U Hřiště- kanalizace dešťová

na pozemcích p.č. 177, 178/3, 231/3, 229/7, 226/2, 221/3, 213, 222/2, 218/2, 180/2, 184/2 v katastrálním území Veverská Bítýška.

Popis stavby:

Pro odvedení dešťových vod z části ul. U Hřiště bude vybudována dešťová kanalizace jako stoka D DN 200 z PVC QUANTUM SN 12 v délce 101,5 m, která bude zaústěna přes sedimentační šachtu do retenčně vsakovacího objektu, který bude mít tvar rýhy široké 4m a dlouhé 8 m s akumulacím prostorem 9,6 m³.

Orientační určení polohy vodního díla v souřadnicovém systému S-JTSK:

Šd1 x- 1150404 y- 609080.159

Šd3 x-1150410.578 y-608984.320

Vsakovací objekt: x-1150408.469 y-609082.211

x-1150408.849 y-609082.211

x-1150414.801 y-609079.997

x-1150414.420 y-609082.973

Účel užívání povolené stavby vodních děl: odvedení dešťových vod, retence dešťových vod.

Druh vodního díla: stavby kanalizačních stok dle ust. § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona a jiné stavby potřebné k nakládání s vodami dle ust. § 55 odst. 1 písm. l) vodního zákona

Majetkové poměry:

Stavba bude realizována na k.ú. Veverská Bítýška na pozemcích p.č. :

177 ve vlastnictví Františka Doležala, Věry Doležalové, Václava Jurana,

178/3, 231/3, 229/7, 226/2, 221/3, 222/2, 213, 218/2, 184/2, 180/2 ve vlastnictví investora

Pro provedení stavby se v souladu s ust. § 15 odst. 3 vodního zákona a § 115 stavebního zákona stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Veverská Bítýška-ul. U Hřiště-kanalizace dešťová“- ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracoval Ing. Jaroslav Rakušan; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude dokončena nejpozději do 12/2020
3. Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich poškození.
4. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla.
5. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity nebo odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, i v souladu s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje.
6. Před kolaudací stavby bude MěÚ Kuřim, oddělení ŽP předložen doklad o předání odpadu do zařízení k recyklaci.

7. Při realizaci stavby je nutné zabezpečit minimální prašnost (zkrápěním, čištěním komunikací a nákladních vozidel znečištěných stavbou).
8. V případě, že stavba bude probíhat v blízkosti stávajících stromů, musí investor zajistit jejich ochranu na staveništi dle normy ČSN 83 9061
9. Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních nebo povrchových vod závadnými látkami.
10. Termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy je třeba nejméně 15 dnů předem oznámit orgánu ochrany zemědělského půdního fondu MěÚ Kuřim.
11. Vodoprávní úřad v souladu s ustanovením § 133 stavebního zákona o kontrolních prohlídkách stavby, stanoví, že požaduje být přizván k závěrečné kontrolní prohlídce, předcházející vydání kolaudačního souhlasu.
12. Stavbu vodního díla nelze trvale užívat bez kolaudačního souhlasu dle § 122 stavebního zákona.
13. Při provádění stavby budou dodrženy tyto podmínky a povinnosti, uvedené ve vyjádřeních:

E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 10.10.2018 pod zn. Z0326-162381246

1. Stavebník zajistí zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu.
2. Stavebník si zajistí objednání přesného vytyčení trasy kabelu v terénu provozovatelem zařízení a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR.
3. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoliv mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
4. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno dle pokynů pracovníka ECZR.
5. Stavebník zajistí provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením dle příslušných ČSN.
6. Investor zajistí přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku.
7. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1
8. Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
9. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22kV, je nutno provádět ze beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat do 10 dne předchozího měsíce.

E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 8.10.2018 pod zn. P11356-16281114

Investor zajistí, aby při provádění stavby nedošlo k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.

Investor zajistí, aby při provádění stavby byla dodržena bezpečnost a ochrana zdraví.

Investor zajistí, aby při provádění výkopových prací v blízkosti nadzemního vedení NN nedošlo k narušení stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz tohoto zařízení a

bezpečnost osob.

Investor zajistí dodržování ustanovení platných norem stanovujících podmínky pro práci v blízkosti elektrických vedení ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.

České telekomunikační infrastruktury ze dne 8.10.2018 pod č.j. 744972/18

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (dále jen SEK)

- a) Stavebník nebo zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení SEK Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- b) Při činnostech v blízkosti SEK se stavebník musí chovat tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK nelze používat mechanizaci a nevhodné nářadí.
- c) Započetí prací v blízkosti SEK je třeba oznámit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Před započítáním zemních prací je třeba zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
- d) Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- e) Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je třeba postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je třeba zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- f) Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je třeba zastavit práce a věc oznámit bez zbytečného odkladu POS. V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu POS.
- g) Zemní práce v místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability.
- h) Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
- i) Stavebník ani zhotovitel nejsou oprávněni manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- j) Mimo vozovku nelze trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je třeba respektovat výšku vedení nad zemí.
- k) Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) nelze měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
- l) Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1 m.
- m) Na pracoviště POS je třeba se obrátit v průběhu stavby ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby s SEK.
- n) Stavebník ani zhotovitel není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
- o) Stavebník ani zhotovitel není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických

spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Technologická rezerva je několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.

- p) Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo zcizení vedení SEK je třeba neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s

GridServices, s.r.o. ze dne 25.10.2018 zn. 5001805288

Při realizaci stavby budou dodrženy tyto podmínky:

1. Křížení a souběh kanalizace s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2.
2. Obrisy kanalizačních šachet budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
3. Při křížení PZ z materiálu OCEL bude na náklady Gridservices, s.r.o. provedena diagnostika stavu potrubí.
4. Dojde-li ke křížení stokového potrubí s PZ v menší vzdálenosti než 500 mm, min. však 150 mm, opatří se ocelový plynovod v místě křížení trojnásobnou izolací přesahující stokové potrubí na každou stranu o 1000 mm a vyhovující jiskrové zkoušce při zkušebním napětí 25kV
5. Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
6. Obrisy veškerých stavebních objektů a to včetně jejich základů budou umístěny min. 1m od půdorysu stavební části blokového regulačního zařízení (dále BRZ).
7. Před zahájením stavebních prací je nutné přesné určení obvodového uzemnění BRZ. Pokud bude zemnicí pásek při výkopech odkryt, bude zabezpečen před poškozením.
8. Ve vzdálenosti 4 m od obrysu stavební části BRZ je nutné provádět zemní práce s největší opatrností a ručně, pouze s použitím klasického náradí. V průběhu stavby je třeba ve vzdálenosti 5 m od BRZ dodržovat zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm.
9. Před záhozem výkopu a provedením definitivních povrchů bude přizván zástupce GridServices, s.r.o. ke kontrole BRZ.
10. Za případné škody, které při provádění prací na BRZ v důsledku stavby vzniknou odpovídá investor stavby.
11. Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. O provedeném vytyčení bude sepsán protokol.
12. Bude dodržena ČSN 73 6005, TPG 702 04.
13. Pracovníci, provádějící stavební činnosti, budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
14. Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení investor učiní taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného náradí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových náradí.
15. Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
16. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
17. Stavebník neprodleně oznámí každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč.izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na tel. 1239.
18. Stavebník zajistí, aby před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení byla provedena kontrola výše uvedených podmínek. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno.
19. Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu

- s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
20. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
 21. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 22. Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení.
 23. Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení.
 24. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů je nutno zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Vodárenského svazku „Bíteško“ ze dne 14.11.2018 pod č.j. S/2018/76

Při realizaci stavby bude dodržena ČSN 73 6005 – prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

Účastník řízení, na něhož se vztahuje rozhodnutí správního orgánu - § 27 odst. 1 správního řádu:

Město Veverská Bítýška, IČO 00282804, Na Městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška

Odůvodnění:

Dne 29.7.2019 podal žadatel žádost o povolení k nakládání s vodami a žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádosti byly doloženy všemi povinnými doklady podle vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů a dalšími přílohami a to:

- Projektovou dokumentací stavby
- Hydrogeologickým posouzením
- Územním souhlasem vydaným Stavebním úřadem Veverská Bítýška dne 16.7.2019 pod č.j. výst. VB/1266/19/SU-K
- Souhlasem SÚ Veverská Bítýška dle § 15 stavebního zákona ze dne 23.8.2019 pod č.j. výst. VB/1752/19/SU-K
- Závazným stanoviskem MěÚ Kuřim, Ol ze dne 14.6.2019 pod č.j. MK/10627/19/Ol
- Vyjádřením Městského úřadu Kuřim, odboru stavebního a životního prostředí ze dne 22.2.2019 pod č.j. MK/2383/19/OSŽP
- Vyjádřením Vodárenského svazku „Bíteško“ ze dne 14.11.2018 pod č.j. S/2018/76
- Vyjádřením E.ON Česká republika, s.r.o. ze dne 10.10.2018 pod č.j. Z0326-16281246
- Vyjádřením E.ON Servisní, s.r.o. ze dne 8.10.2018 pod č.j. P11356-16281114
- Vyjádřením CETIN a.s. ze dne 8.10.2018 pod č.j. 744972/18
- Vyjádřením Povodí Moravy, s.p. ze dne 11.12.2019 pod č.j. PM-35699/2018/5203/Ka
- Vyjádřením GridServices, s.r.o. ze dne 25.10.2018 pod zn.č.j. 5001805288
- Smlouvou o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti uzavřenou mezi vlastníky dotčených pozemků a Městem Veverská Bítýška
- Informacemi o parcelách

Vodoprávní úřad oznámením ze dne 21.8.2019 pod č.j. MK/14818/19/OSŽP oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení. Současně stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené správní orgány svá stanoviska. Současně je

upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 115 odst. 8 vodního zákona, brát zřetel. Dále v tomto oznámení stanovil lhůtu, ve které se bude možné seznámit s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí.

V dané lhůtě se nikdo nevyjádřil.

Vzhledem k tomu, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků podle ustanovení § 144 správního řádu, jsou písemnosti doručeny veřejnou vyhláškou podle ustanovení § 25 správního řádu.

V rámci celého řízení bylo zjištěno:

a) Projektovou dokumentaci „Veverská Bítýška-ul. U Hřiště- kanalizace dešťová“- ověřené ve vodoprávním řízení vypracoval Ing. Jaroslav Rakušan - autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 1004001 v září 2018.

Hydrogeologický posudek k možnosti likvidace dešťových vod do horninového prostředí vypracoval Ing. Zdeněk Mudrák – odborná způsobilost v hydrogeologii č. 1186/2000 v říjnu 2018.

Předpokládaná hodnota vodního díla činí 540 000,- Kč.

b) K záměru stavby vodního díla bylo vydáno Stavebním úřadem Veverská Bítýška:

- Územní souhlas dne 16.7.2019 pod č.j. výst. VB/1266/19/SU-K
- Souhlas dle § 15 stavebního zákona dne 23.8.2019 pod č.j. výst. VB/1752/19/SU-K

c) K projektové dokumentaci stavby se vyjádřily nebo daly kladné stanovisko tyto dotčené orgány státní správy:

- Městský úřad Kuřim, oddělení životního prostředí dne 22.2.2019 pod č.j. MK/2383/19/OSŽP

Podmínky z tohoto vyjádření jsou zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

d) Majetkové poměry - stavba bude realizována na k.ú. Veverská Bítýška na pozemcích p.č. 177 ve vlastnictví Františka Doležala, Věry Doležalové, Václava Jurana, 178/3, 231/3, 229/7, 226/2, 221/3, 222/2, 213, 218/2, 184/2, 180/2 ve vlastnictví investora. Investor doložil doklad, který jej opravňuje na pozemku, který není v jeho vlastnictví stavět.

e) Posouzení vodoprávního úřadu

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými správními orgány a zjistil, že projektová dokumentace stavby je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací, že projektová dokumentace je úplná, přehledná, byla vypracována oprávněnou osobou a v odpovídající míře řeší obecné požadavky na výstavbu, že uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící povolení.

Účastníci řízení - § 27 odst. 2 správního řádu:

- vlastníci pozemků dotčených stavbou a vlastníci a správci stávajících inženýrských sítí, komunikací a toků - Vodárenský svazek Bítešsko, GridServices, s.r.o., E.ON Distribuce, a.s., Povodí Moravy, s.p., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Jihomoravský kraj, František Doležal, Věra Doležalová, Václav Juran
- vlastníci těchto sousedních pozemků a nemovitostí v k.ú. Veverská Bítýška p.č.: 179/2, 181/2, 180/2, 178/5, 182/1, 184/1, 180/1, 181/1, 178/2, 179/1, 229/2, 231/1, 222/1, 226/1218/3, 221/1, 209/1, 212

Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení:

Podmínky z vyjádření vlastníků a správců stávajících inženýrských sítí, a budoucích provozovatelů, zajišťující ochranu stávajících zařízení při realizaci stavby jsou zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí, dále jsou do podmínek rozhodnutí zapracovány podmínky pro realizaci stavby. Ostatní podmínky z těchto vyjádření, které jsou obsaženy v právních předpisech ČR, nebo ty, které se uvedené akce netýkají, nebo již byly splněny, nejsou zapracovány do výrokové části tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze dle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.



Ing. Martina Gibalová
vedoucí oddělení ŽP

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen dne 4.10.2019.

.....
Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:.....

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:.....

Poznámka:

Městský úřad Kuřim a Městský úřad Veverská Bítýška se žádají o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů na místě tomu určeném a po uplynutí této lhůty k vyznačení termínu vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky a následnému vrácení vodoprávnímu úřadu.

Obdrží:**I. Účastníci vodoprávního řízení - doručí se do vlastních rukou**

Město Veverská Bítýška, Na Městečku č.p. 72, Veverská Bítýška
František Doležal, Masarykova č.p. 103, 667 01 Židlochovice
Věra Doležalová, Masarykova č.p. 103, 667 01 Židlochovice
Václav Juran, Valinkevičova č.p. 25, 664 71 Veverská Bítýška
E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, , 370 01 České Budějovice 1
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov
GridServices, s.r.o., Plynářská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Vodárenský svazek Bítešsko, náměstí Na Městečku č.p. 72, 664 71 Veverská Bítýška
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

II. Účastníci vodoprávního řízení - (uvědomění veřejnou vyhláškou)

Vlastníci těchto sousedních pozemků a nemovitostí v k.ú. Veverská Bítýška:
179/2, 181/2, 180/2, 178/5, 182/1, 184/1, 180/1, 181/1, 178/2, 179/1, 229/2, 231/1, 222/1,
226/1218/3, 221/1, 209/1, 212

III. Dotčené správní orgány

MěÚ Kuřim, odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí, Jungmannova
č.p. 968, 664 31 Kuřim

IV. Ostatní

Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim
Městský úřad Veverská Bítýška, Na Městečku č.p. 72, 664 71 Veverská Bítýška